



Prüfstelle für Brandschutztechnik

des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Ges.m.b.H.

Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

Geschäftsführung und Geschäftsstelle:

Siebenbrunnengasse 21, 1050 Wien

Telefon: +43 (0)1 544 12 33 Fax: +43 (0)1 544 12 33-40

E-Mail: info@pruefstelle.at

Website: www.pruefstelle.at

IMMO-BANK AG, 1016 Wien

Stadiongasse 10

Kto.Nr.: 30255580005

BLZ: 47050

FN 148379 f

UID ATU 41970603

IBAN: AT174705030255580005

BIC: VOHGATW1XXX



Firma

Accuro Brandschutzanlagen GmbH

Hrn. Ing. Notlechner

Matthäus-Much-Straße 7

5310 Mondsee

Re. Nr.: - Ihr Zeichen: - Ihre Nachricht vom: -

Unser Zeichen: FT.10/2/09

Datum: 29.08.2013

lfd.Nr.: 1205

Betrifft: **Bestätigung**

Seitens der Prüfstelle für Brandschutztechnik wird bestätigt, dass die Sprinkleranlage im Falkensteiner Hotel Wien Margarethen, Margarethengürtel 142, 1050 Wien, per 26.8.2013 überprüft wurde.

Die Sprinkleranlage ist fertig gestellt und betriebsbereit.

Es wurden mehrere geringfügige Mängel festgestellt, die jedoch einer Inbetriebnahme nicht entgegenstehen.

Seitens der Prüfstelle für Brandschutztechnik spricht daher nichts gegen eine Inbetriebnahme der Sprinkleranlage.

Die Ausstellung eines Überwachungsberichts erfolgt nach Behebung der festgestellten Mängel und Überprüfung der Einreichunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Johann Ettl, MSc